


DESCRIPCIÓN

- Y1- AREA FRONTAL DEL ELEVADOR SERÁ DE 0.80M
- Y2- AREA LATERAL DEL ELEVADOR SERÁ DE 0.97M
- Y3- OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO
- Y4- MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10 DESPUÉS DE LOS 10CM
- Y5- FIRME DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE $F'_{CD} = 250\text{KG/CM}^2$
- Y6- MECANISMO DEL ELEVADOR
- Y7- AREA DEL ELEVADOR



RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA 1 A S.A DE C.V.**

N. DE CLIENTE: **14279**

UBICACIÓN: **Carretera El Pueblito- Huimilpan Fraccionamiento El Condado, Corregidora, Querétaro**

ELEVADOR : **CARGA**

TIPO: **MONTAPLATOS**

ELEVACION: **5.58 MTS**

No. DE NIVELES: **3**

LEVANTAMIENTO: **Ing. Luis Arteaga**

CARGA: **500 KG**

TUBERIA: **DELGADA**

UH: **2 HP**

FIRMA:

OBRA CIVIL

QRO-001-L

DESCRIPCIÓN

X1- ALTURA 3° ESTACIÓN

X2- ACCESO FRONTAL
 A1.- M

X3- ALTURA DE COLUMNAS DEL
 EQUIPO


DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

X11- CABINA COLOR SILVER METALLIC

X12- ACABADO, FERRADO TIPO
 MONTAPLATOS

X13- CABINA ARMADA

X14- COLUMNAS COMPLETAS



RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA 1 A S.A DE C.V.	LEVANTAMIENTO: Ing. Luis Arteaga	FIRMA
N. DE CLIENTE: 14279	CARGA: 500 KG	UH: 2 HP
UBICACIÓN: Carretera El Pueblo - Huimilpan Fraccionamiento El Condado, Corregidora, Querétaro	TUBERIA: DELGADA	EQUIPO

ELEVADOR: CARGA	ALZADO (RECORRIDO)	ALZADO (ESTRUCTURA)
TIPO: MONTAPLATOS	No. DE NIVELES: 3	
ELEVACION: 5.58 MTS		

QRO-002-L


DESCRIPCIÓN

W1- ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 110V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP EXCLUSIVO PARA EL ELEVADOR

W2- EN CASO DE REQUERIR LA CANALIZACIÓN DE LAS BOTONERAS OCULTAS DEJAR DUCTO DE 1"

W3- SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

-BOTONERAS EMPOTRADAS
-DISTANCIA ENTRE ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00M



RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA 1 A S.A DE C.V.
N. DE CLIENTE:	14279
UBICACIÓN:	Carretera El Pueblito- Huimilpan Fraccionamiento El Condado, Querétaro

ELEVADOR :	CARGA
TIPO:	MONTAPLATOS
ELEVACION:	5.58 MTS
Nº. DE NIVELES:	3

LEVANTAMIENTO:	Ing. Luis Arteaga
CARGA:	500 KG
TUBERIA:	DELGADA
UH:	2 HP
FIRMA:	
ELECTROHIDRAULICO	

QRO-003-L