

UNIDAD HIDRÁULICA

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR ES NECESARIA UNA UNIDAD HIDRÁULICA. LA CUAL NO ESTÁ CONTEMPLADA DENTRO DEL CLARO ESPACIO DESTINADO AL ELEVADOR, SE LE DA LA OPCIÓN AL CLIENTE QUE DECIDA EL LUGAR DE LA UNIDAD EL RECORRIDO DEL TUBING NO DEBE SER MAYOR A 5.00 M LINEALES


DUCTO TOTALMENTE RECTO DE Ø 2" PARA CANALIZACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO.

LA UNIDAD HIDRÁULICA Y CONTROL ELÉCTRICO DEBERÁN SER INSTALADOS FUERA DEL FOSO Y UBICARSE EN UN LUGAR LIBRE DE POLVO, LÍQUIDOS E INCLEMENCIAS DEL CLIMA, EVITANDO QUE SE CONTAMINE EL ACEITE Y SE PIERDA LA GARANTÍA DEL EQUIPO. POR SEGURIDAD NO DEBERÁ SER MANIPULADO POR PERSONAL NO AUTORIZADO. SE REQUIERE COLOCAR UN NICHOS PARA ALOJAR LA UNIDAD HIDRÁULICA Y EL CONTROL ELÉCTRICO TENIENDO UN ACCESO PARA SU MANTENIMIENTO. AL HACER CASO OMISO DE LAS INDICACIONES YA DICTADAS Y TENGA ALGUNA FALLA EL EQUIPO, TECNO RAMPA NO SE HARÁ RESPONSABLE DE ESTAS, ADEMÁS DE QUE EL AÑO DE GARANTÍA NO TENDRÍA COBERTURA PARA ESTOS DAÑOS.


ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 127 V, CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA, CON BREAK TERMOMAGNETICO DE PROTECCIÓN 1 X 25 AMP LIBRES DE CONSUMO.

CALIBRE DEL CABLE 8 AWG PARA DISTANCIAS DE HASTA 10.00M.

- CALIBRE 6 AWG PARA DISTANCIAS HASTA DE 15.00M.
- PARA DISTANCIAS MAYORES A 15.00M LA SALIDA DEL ELEVADOR DEBERÁ DE TENER UNA ALIMENTACIÓN DE 110 VAC Y UNA CAPACIDAD DE CONSUMO DE 37 A.




DESCRIPCION DE UNIDAD HIDRAULICA
GABINETE (VISTA FRONTAL)




DESCRIPCION DE UNIDAD HIDRAULICA
GABINETE (VISTA PLANTA)


DESCRIPCION DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68



DUCTO DE ALIMENTACION
ISOMETRICO



DUCTO DE ALIMENTACION
CORTE



NOTA: POR CADA NIVEL ADICIONAL DEBERÁ DE COLOCAR UNA CHALUPA PARA ALOJAR EL BOTÓN DE LLAMADO Y DEBERÍA DE CONTINUAR LA TUBERÍA HASTA ESTA. SE SOLICITA ESTA PREPARACIÓN PARA QUE LA CANALIZACIÓN QUEDE OCULTA Y LAS BOTONERAS EMPOTRADAS.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

UNIDAD HIDRAULICA
2HP

NOTAS

# DE CLIENTE: 18417-7897	ELEVADOR: DISCAPACITADOS SEMICOMPLETO	TUBERÍA: GRUESA
RAZON SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL AC	ELEVACION: 4.10 M	UH: 2 HP
NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO CAMACHO RAMÍREZ	No. DE NIVELES: 2	VENDEDOR: ARQ. SALVADOR SILVA S.
UBICACIÓN: AV. TECNOLOGICO #140 INT. 2 COL. LAS FUENTES, QRO.	CARGA: 500 KG	FIRMA:

REVISIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
0	05/12/18	

TecnoRampa

QRO-003-L

ELECTROHIDRAULICO