


# Levantamiento Handicap Semicompleta Eje 124, Colonia Industrial, c.p. 78395 San Luis Potosí. JUNTO A LA PLANTA DE FISCHER



# Levantamiento Handicap Semicompleta Eje 124, Colonia Industrial, c.p. 78395 San Luis Potosí. JUNTO A LA PLANTA DE FISCHER



LA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS THYSSENKRUPP BILSTEIN SASA ESTAN SOBRE LA CALLE EJE 124 EN LA COLONIA INDUSTRIAL SAN LUIS, A UN COSTADO DE LA PLANTA DE FISCHER TUBING.



EL ELEVADOR SERA MONTADO SOBRE UNA ZAPATA QUE REBASARA EL NIVEL 0.00 DE PASO DE BANQUETA A 0.90 METROS, POR LO QUE EL ELEVADOR TENDRA UN LEVANTE DE 3.00., TENDRA UN ACCESO DE FRENTE Y UN ACCESO LATERAL.



EL ELEVADOR TENDRA UNA SEPARACION DE LA PARED DE 8 PULGADAS, DEBIDO A QUE SE COLOCARAN BAJADAS PLUVIALES DETRÁS DEL ELEVADOR.



LA UBICACIÓN DEL MOTOR SERA EN LA PARTE LATERAL DEL ELEVADOR. SE SOLICITA SALIDA A 110 VOLTS PARA ALIMENTACION DE MOTOR Y UNA LINEA ALTERNA PROVISIONAL DE 220 VOLTS PARA PODER REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION., ASI COMO UN PASO DE 4 PULGADAS PARA PASO DE CABLES Y TUBING.

# Levantamiento Handicap Semicompleta Eje 124, Colonia Industrial, c.p. 78395 San Luis Potosí. JUNTO A LA PLANTA DE FISCHER



EL AREA DE DESCARGA SERA POR EL ACCESO PRINCIPAL Y EL CAMION SE POSICIONARA A UN COSTADO DONDE SE INSTALARA EL ELEVADOR, EL ACCESO ES AMPLIO Y LOS ACARREOS SERAN CERCA DE MAXIMO 20 METROS.



EL AREA NO SE ENCUENTRA TECHADA NI CON MUROS PERIMETRALES, SIN EMBARGO EL ELEVADOR SERA COLOCADO A 90 CENTIMETROS DEL PISO POR LO QUE NO HAY NECESIDAD DE FOSO.

**1.- AL CLIENTE SE LE ENVIARAN PLANOS DE DETALLE PARA CIMENTACION Y SE ANEXARAN A LA GUIA MECANICA.**

**2. EL COSTADO QUE DA LA PARED DERECHA VIENDO DE FRENTE EL ELEVADOR NO TENDRA CUBIERTA POR LO QUE SE USARA COMO ACCESO.**

