

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razón social: Romber Ingeniería S.A DE CV. Fecha: 02-02-24
 Responsable de la obra: Jorge Jimenez # de cliente: 28.307.20712

Tipo de equipo: Elevador Tipo de entrega: Interna # de orden de compra:
 Rampa Externa Equipos entregados:
 Modelo de equipo: HANDCAP UHP 2HP Equipos pendientes:
 Vigencia de garantía:

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
Estructura	✓		* Se prueba válvula de fusible anti desplome
Rodamientos	✓		
Cables	✓		
Niveles de acceso	✓		* Se hacen pruebas con peso y sin peso.
Sistema hidráulico			
Tuberías	✓		* Se explica funcionamiento teórico a personal de Romber y personal de presidencia
Conexiones	✓		
Unidad hidráulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
Sistema Eléctrico			
Operaciones de botoneras	✓		* queda elevador funcional y en buenas condiciones
Funcionamiento sensores	✓		
Elementos de iluminación	✓		* Se hace limpieza en general
Control de operación	✓		
Estético			
Acabados	✓		→ * quedan películas de pintura de seguridad y alouibon colocadas x petición del cliente colocadas
Pinturas	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Se imparte capacitación a encargado en turno del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

Comentarios Queda elevador funcional y en operación queda kit de electro imanes, micros para puertas exteriores A resguardo de Romber.

Jorge Jimenez
 Nombre y firma de quien entrega

[Firma] 2/02/24
 Nombre y firma de quien recibe