

## REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Folio: N<sup>o</sup> 01833

Razón social: C. Villa del primer P / Vallarta Fecha: 3 / 03 / 23

Responsable de la obra: Jorge Jimenez # de cliente: 24770-21295

Tipo de equipo:  Elevador  Rampa Tipo de entrega:  Interna  Externa # de orden de compra:

Equipos entregados: 1

Equipos pendientes:

Modelo de equipo: Carga 10 Hp Vigencia de garantía: 1 AÑO

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
Estructura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rodamientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveles de acceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Ajustados entre pisos</u>
<b>Sistema hidráulico</b>			
Tuberías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unidad hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>10Hp</u>
Nivel de aceite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Sistema Eléctrico</b>			
Operaciones de botoneras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>probadas</u>
Funcionamiento sensores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elementos de iluminación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Control de operación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>explicado el funcionamiento</u>
<b>Estético</b>			
Acabados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pinturas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etiquetas de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>colocadas</u>

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios \* Queda equipo, probado x dejandola funcionalmente  
 \* Se explica a residente el funcionamiento del equipo  
 \* Se hacen pruebas físicas

\* No enciende el rojo de la torreta

cuando el equipo No está listo para ser usado

Jorge Jimenez

Nombre y firma de quien entrega

Eleazar 03-03-23

Nombre y firma de quien recibe