

CARRETERA FEDERAL MÉXICO-QUERÉTARO  
DIRECCIÓN QUERÉTARO, KM 175+494  
EL SAUZ PEDRO ESCOBEDO

LADA SIN COSTO:  
01 800 63 30 332 / 01 800 83 80 850

RAMPA

ELEVADOR

ENTREGA INTERNA

ENTREGA CLIENTE

RAZÓN SOCIAL Industrial Grial SA de CV FECHA 24-06-21  
RESPONSABLE DE OBRA Agustín Camacho, Oscar Mancilla NO. DE CLIENTE 22253-12850

	ACEPTADO	RECHAZADO	N/A	REPARAR	DESCRIPCIÓN
<b>MECÁNICO</b>	✓				
CARROS	✓	Altura			* Se prueba todo el sistema
CABLES	✓	6.95 mts			Eléctrico Electro man
NIVEL DE PLATAFORMA	✓				de P.B x P.A. Chapa de
CABLE DE UNIDAD	✓	Disca puer todos			Piston en cabina y
TUERCAS DE SEGURIDAD	✓				Micras de Nivel
<b>HIDRÁULICO</b>					* Sistema hidráulico sin
UNIDAD HIDRÁULICA	✓				fugas y funcionando
VÁLVULA SOLENOIDE	✓				* Revisión de Acabados
CIRCUITO HIDRÁULICO	✓				en pintura
CILINDROS	✓				* Se realizan Pruebas con
NIVEL DE ACEITE	✓				Peso
<b>ESTÉTICO</b>					* Revisión de Niveles
ACABADOS	✓		29-06-2021		* Se realizan varios ciclos
ETIQUETAS	✓				de Prueba
PINTURA	✓				* Se realiza capacitación
<b>ELÉCTRICO</b>					al cliente y personal
INTERRUPTORES DE LÍMITE	✓				de Planta para su
CONTROLES (BOTONERA)	✓				uso correcto del
LUZ DE ALERTA	N/A				Elevador
SENSORES DE PRESENCIA	N/A				
CABLE VIAJERO	✓				

NOTAS Material Sobrante se queda en obra

Agustín C.A.

NOMBRE Y FIRMA  
DE ENTREGA

Agustín Camacho Alegria

Agustín Camacho Alegria

NOMBRE Y FIRMA  
DE RECEPCIÓN