

T e c n o r a m p a

Razon social: ALEJANDRO VAZQUEZ OROZCO
Numero de cliente 14677 *Fecha programada:*
Ubicación Lerdo de tejada #217, col. Centro, tanguancicuaro de Arista Michoacan. Esquina Felipe Carrillo Puerto. Fachada de casa en remodelación.
Contacto Arq. Citlali Razo Arreola *Telefono:* 4431193910



SE PUEDE UTILIZAR PATIN PARA ACCESO DE EQUIPO, SE DEBERA VERRIFICAAR QUE AL MOMENTO DE ACCESO NO SE CUENTE CON ACABADOS O SE DEVERACUBRIR CON CARTON PATRA NO



EL ACCESO PRONCIPAL ES UN ESPACIO DE 2.50 X2.20 APROXIMANAMENTE Y EL CLEINTE APOYARA CON RAMPA DE TIERRA PARA USO DE PATIN.



EL ESPACIO DEL CUBO ES DE 2.06X2.07 POR LO QUE SE DEBERA CENTRAR EL ELEVADOR. EL CLIENTE AJUSTARA ZAPATA EN ACCESO PARA LLEGAR A LOS 20 CM DE FOSO.



VANO DE ACCESO A ELEVADOR



CUBO DE ELEVADOR



ESPACIO LATERAL DEBAJO DE ESCALERA A UN LADO DE CUBO PARA PCL CON UNA ALTURA DE 1.60 MT EN LA PARTE BAJA.



EL NUMERO 1 INDICA EN VANO DEL ELEVADOR
EL NUMERO 2 ES EL ACCESO PARA EL PCL

NOTAS:

LOS HORARIOS DE TRABAJO SON DE 7 AM A 4 PM, PARA TRABAJAR HASTA LAS 7 PM SE TENDRA QUE SOLICITAR A LA ARQ. CITLALI PARA QUE PID AITORIZACION.

EL CLIENTE SOLICITO EL CRISTAL PERIMETRAL ESMERILADO Y CAMBIO DE DOS A UNA PUERTA CON CRISTAL CLARO.

LA BOTONERA SERA CON LLAVE.

SE DEBE CONSIDERAR EL ELEVADOR DEBERA TRABAJARSE CENTRADO YA QUE LA DIMENSIÓN DEL FOSO ES MAYOR AL ESTANDR.