

GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE ACTIVIDADES DE PROVEEDORES						
PROCESO	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO	AGENTES MITIGADORES		
			EQUIPO DE TRABAJO Y DE PROTECCIÓN PERSONA QUE REVISÓ SU ESTADO	PERSONAS AUTORIZADAS Y CAPACITADAS		
PUNTOS DE MI ACTIVIDAD QUE DEBO ANALIZAR						
INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE CARGA	Montaje de estructura y componentes del elevador, así como al término de lo anterior, pintura del mismo.	» Soldadura » Humo » Chispas por corte	» Incendio. » Quemaduras. » Daño por calor. » Molestias respiratorias.	» La desarrollará personal con experiencia. » Aislamiento con tapial en el perímetro de instalación del elevador. » Colocación de lonas antichispa. » Uso de EPP. » Revisión de herramienta. » Se contará con extintor cerca de los trabajos.	» La máquina de soldar será revisada por Jorge Luna. » EPP a utilizar: guantes de carnaza, máscara para humo, protector facial y playera de algodón de manga larga, equipo revisado por Christian Trejo.	Personal autorizado y capacitado en soldadura: Jorge Luna Jorge Estrella
		» Trabajos de 8.00m de altura	» Caída de persona. » Caída de materiales.	» Uso de EPP. » Escalera en buen estado anclada a lugar seguro. » Aislamiento con tapial en el perímetro del elevador.	» Escalera, arnés y línea de vida revisados por Christian Trejo.	Personal autorizado y capacitado en trabajos en altura: Jorge Luna Jorge Estrella Juan Carlos Anaya Domingo Ayala
		» Concentración de humo de soldadura y pintura (de autorizar compresor).	» Daños a la salud.	» La desarrollará personal con experiencia. » Revisión previa máquina de soldar y compresor. » Alertamiento oportuno en caso de concentración mayor de humo.	» Máquina de soldar revisada por Jorge Luna. » Compresor revisado por Domingo Ayala.	Personal autorizado y capacitado en manejo de máquina de soldar y compresor: Jorge Luna Jorge Estrella Domingo Ayala

Elaboró representante del proveedor **PRO. EVELIN ALVARADO HERRERA**

Nombre y firma:



