

CARRETERA FEDERAL MEXICO-QUERÉTARO
DIRECCIÓN QUERÉTARO, KM 175+404
EL SAUZ PEDRO ESCOBEDO

LADA SIN COSTO:
01 800 63 30 332 / 01 800 63 90 850

Tecno

CARRETERA
DIRECCIÓN
EL SAUZ PED

RAMPA ELEVADOR ENTREGA INTERNA ENTREGA CLIENTE

RAZÓN SOCIAL PAMA FARMACEUTICA SA DE CV FECHA 19/Jul/2021
RESPONSABLE DE OBRA Ing. Edegar Alvarez Yshikawa NO. DE CLIENTE 22457/13083

RAZÓN S
RESPON

MECÁNII
CARROS
CABLES
NIVEL DE
CABLE D
TUERCAS
HIDRÁUL
UNIDAD I
VÁLVULA
CIRCUIT
CILINDR
NIVEL DE
ESTÉTIC
ACABAD
ETIQUET
PINTURA
ELÉCTRI
INTERRI
CONTRC
LUZ DE /
SENSOR
CABLE Y

	ACEPTADO	RECHAZADO	N/A	REPARAR	DESCRIPCIÓN
MECÁNICO					
CARROS	/				
CABLES	/				
NIVEL DE PLATAFORMA	/				
CABLE DE UNIDAD	/				
TUERCAS DE SEGURIDAD	/				
HIDRÁULICO					
UNIDAD HIDRÁULICA	/				
VÁLVULA SOLENOIDE	/				
CIRCUITO HIDRÁULICO	/				
CILINDROS	/				
NIVEL DE ACEITE	/				
ESTÉTICO					
ACABADOS	/				
ETIQUETAS	/				
PINTURA	/				
ELÉCTRICO					
INTERRUPTORES DE LÍMITE	/				
CONTROLES (BOTONERA)	/				
LUZ DE ALERTA	/				
SENSORES DE PRESENCIA					
CABLE VIAJERO	/		/		

NOTAS SE REALIZAN PRUEBAS, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
SE ENTREGAN 2 ELECTROIMANES, 2 CAJAS GPI6 Y 2 MICROS AL
ING. EDGAR ESTOS DISPOSITIVOS NO SE COLOCAN, NO HAY PUERTAS DE ACCESO.
ÁREA DE SERVICIO 4272724091
EN CUANTO SE COLOQUEN SUS PUERTAS, VENIR A COLOCAR ELECTROIMANES.

Ing. JOSE LUZ CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA

Ing. Edegar Alvarez
NOMBRE Y FIRMA DE RECEPCIÓN

DE ENTI