

# Tecnorampa

Razon social: MONICA SANCHEZ PLACENCIA  
Numero de cliente 17738/7061 Fecha programada: 20/11/2018  
Ubicaciòn Fraccionamiento el Molino, camino I D:22, Av. Principal, parte baja del fraccionamiento.  
Contacto Maria Teresa Sanchez Telefono: 477 2027363



CUBO DE ELEVADOR EN PB. EL CLIENTE ACEPTA QUE AL TENER MUROS DESCUARATOS SE TENDRAN LIGEROS DESCUADRE.



CUBO DE ELEADOR EN PA. BOTONERA VISTA FRONTAL A LA IZQUIERDA.



ACCESO A SITIO, POSIBLE PUERTADE ACCESO 2.00 MT



ESPACIO DE UH, LS<



SE DEBERA TENER PRECAIÇÃO EN EL INTERIOR YA QUE SE CUE



VISTA GENERAL DE CASA



VIALIDAD DE LLEGADA A L SITIO,

SE DEBERA CONSIDERAR QUE EL MURO DE ANCLAJE SE ENCUENTRA DESCUADRADO, POR LO QUE SE REQUIERE UNA LONGITUD  $\pm 0.10$  MT.

EL AREA DEL UH SE ENCUENTRA EN LA PARTE FRONTAL DE LA CONSTRUCCIÒN.

SE DEBERA TENER PRECAIACION EN EL INTERIOR EN CASO DE QUE EL CLIENTE CUENTE CON ACABADOA, ADEMAS QUE SE TENTRA QUE RODEAR EN EL INTERIOR DEL SITIO.

DEBIDO A QUE EL CLIENTE INDICO QUE CUENTA CON ENERGIA ELECTRICO DE 220 V SE INSTALARA UN MOTOR DE 3 HP.

SE DEBERAN CUIDAR EL HORARIO DE TRABAJO DEBIDO A QUE ES FRACCIONAMIENTO.CERRADO.