


EKT Mega 4239 Matías Romero (Hombres Ilustres) Oaxaca
VISITA TECNORAMPA
MINUTA DE OBRA: MIN-OBR-20/08-37

Se informa que se reúnen en sitio de los trabajos de obra el área de Construcción de Grupo Salinas y la empresa TECNORAMPA S.A. DE C.V. para tratar asuntos relacionados a los trabajos en montacargas de la obra EKT 4239 acordando lo siguiente: Siendo las 10:00 hrs, se levanta la presente minuta para dar seguimiento a los puntos necesarios con que se deberán contar para la instalación de elevador de polipasto:

1. Las medidas del foso de montacargas cuentan con las requeridas en proyecto 2.20X2.80m.
2. La altura del foso de montacargas deberá ser de 0.60 m en las 4 caras del foso.
3. La altura de NPT de planta baja y NPT de entepiso es de 4.55 m, cumple con lo requerido en proyecto.
4. La altura de los travesaños de la planta alta deberán estar como mínimo a 2.35 m de sobre NPT.
5. La fecha de llegada del personal de Tecnorampa a sitio de obra es Lunes 24 de Agosto.



ING. ARQ. DANIEL ALEJANDRO ALVAREZ FLORES
SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN
GRUPO SALINAS



ING. IVAN RICARDO JURY MADRIGAL
SUPERVISOR TECNORAMPA
TECNORAMPA S.A. DE C.V.

