

REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Arrendadora Walmart FECHA: 08/08/2023 DETERMINANTE: 5728
RESPONSABLE DE OBRA: Verite 2000 DE CLIENTE 29157 # DE SUCURSAL 52437

TIPO DE RAMPA:

PZAS MINI DOCK
 PZAS MECANICA DE ANDEN
 1 PZAS HIDRAULICA DE ANDEN
 PZAS ESTACIONAMIENTO
 PZAS TIJERA DE ANDEN
 2 PZAS SELLOS DE ANDEN
 PZAS LAMPARA DE ANDEN
 2 PZAS TOPES DE ANDEN
 2 PZAS CEPILLOS DE ANDEN

DE ORDEN DE COMPRA: 1002267025 TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: 1 EQUIPOS PENDIENTES: 0
 MODELO DE EQUIPO: Hidraulica 30 000 LBS # DE SERIE: _____ VOLTAJE: 110 V 220 V
 VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
ESTRUCTURA	Si		* Instalacion de una Rampa Hidraulica * Dos sellos de anden
RODAMIENTOS	Si		
NIVELES DE ACCESO	Si		
CABLES	Si		
Sistema Hidráulico			
CIRCUITO HIDRÁULICO	Si		* Dos topes de anden
CONEXIONES	Si		
UNIDAD HIDRÁULICA	Si		* Dos cepillos de anden
NIVEL DE ACEITE	Si		
Sistema Eléctrico			
OPERACIONES DE BOTONERAS	Si		* El foso esta desarmado lo que puede ocasionar danos al cepillo por la poca separacion de foso a rampa
CONTROL DE OPERACIÓN	Si		
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
Estético			
PINTURA	Si		* queda funcionando correctamente y capacitado personal
ETIQUETAS DE SEGURIDAD	Si		

*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS:

Bladimir Osorio
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA
08 AGO. 2023
DISEÑO Y CONSTRUCCION EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE CV
SUPERVISION
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
GIBRAN JALIL JIMENEZ RIVERA
INGENIERO ARQUITECTO
CED. PROF. IPN. 7213580

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario firmar cubriendo el 100% el presente documento.