

# Tecnorampa

Razon social: LE PENTUAN

Numero de cliente 17486/6753

Fecha programada: 19/11/2018

Ubicaciòn Casa Blanca. Col. San Francisco Ocotlan, Cholula, Puebla. Dentro de centro comercial.

Contacto Arq. Rodrigo Morales

Telefono: 5568015932



ESPACIO INTERNO PARA ACCESO DE ELEVADOR  
DESARMADO, DONDE SE TENDRA QUE CUBRIR PARA EVITAR  
DAÑOS.




CUBO DE ELEVADOR DE CARGA



EL CLIENTE COLOCARA SOPORTES PARA UH



ESPACIO UH




NIVEL 6.00 DE ELEVADOR DE CARGA 100 KG



ESPACIO ASIGNADO PARA ARMADO DE ELEVADOR DE 4.20X4.20 APROXIMADAMENTE, EL CUAL SERA CONFINADO.



ACCESO PARA INGRESO DE MATERIAL POR PUERTA AUTOMATICA DE 2.50X2.50 APROXIMADAMENTE



POSICION Y DISTANCIA DE ELEVADOR Y UH

**NOTAS:**

- SE OBSERVO EL SITIO QUE EL RECORRIDO DE ELEVADOR A UH EN FORMA HORIZONTAL ES DE 5.50 MT APROXIMADAMENTE Y UNICAMENTE DEJO UN TUBO DE 2" DEBIENDO SER DOS, POR LO QUE SE SOLICITA INGENIERIA SI SE PUEDE OPTIMIZAR.