

## REPORTE DE ENTREGA DE ELEVADORES

RAZON SOCIAL: Geovani Resendiz  
RESPONSABLE DE OBRA: \_\_\_\_\_

FECHA: 02-08-24  
# DE CLIENTE: 30693

# DE SUCURSAL: 23926

**TIPO DE ELEVADOR:**

HANDICAP     CREW     V2     AUTOS     CARGA     PUERTAS HIDRAULICAS  
 # DE COLUMNAS: 2 PZAS    ALTURA DE COLUMNAS: 5.30 MTS    VOLTAJE:  110 V     220 V     440 V    RECORRIDO DEL EQUIPO: 3.30 MTS  
 HP:  2     3     5     7.2     10     15     20    MODELO DE EQUIPO: Elevador Camillas  
 # DE ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_    EQUIPOS ENTREGADOS: 1    EQUIPOS PENDIENTES:   
 NÚMERO DE SERIE: \_\_\_\_\_    VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones	
<b>Sistema de elevación</b>				
ESTRUCTURA	/			
RODAMIENTOS				
CABLES				
NIVELES DE ACCESO				
<b>Sistema Hidráulico</b>				
TUBERIAS	/			
CONEXIONES				
UNIDAD HIDRAULICA				
NIVEL DE ACEITE				
<b>Sistema Eléctrico</b>				
OPERACIONES DE BOTONERAS	/			
FUNCIONAMIENTO SENSORES				
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN				
CONTROL DE OPERACIÓN				
<b>Estético</b>				
ACABADOS	/			
PINTURAS				
ETIQUETAS DE SEGURIDAD				
<b>Dispositivos de seguridad</b>				
VALVULA PARA CAIDAS	/			
MICROS DE PUERTAS				
PANEL DE SEGURIDAD				
PARO DE EMERGENCIA				

\*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

**COMENTARIOS:**

Se realizan pruebas el elevador queda funcionando  
Correcta mente falta energia definitiva  
las pruebas se hicieron con generador

Agustin CA  
Agustin Camacho A  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

Arg. Geovani Resendiz Sanchez  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE