

CARRETERA FEDERAL MÉXICO-QUERÉTARO  
DIRECCIÓN QUERÉTARO  
KILOMETRO 175 + 500 EL SAUZ PEDRO ESCOBEDO

LADA SIN COSTO:  
01 800 63 30 332 / 01 800 83 80 850


RAMPA  ELEVADOR  ENTREGA INTERNA  ENTREGA CLIENTE

RAZÓN SOCIAL MARIO CONSEJO ARBIETA FECHA 07 - oct 20  
RESPONSABLE DE OBRA JORGE JIMENEZ NO. DE CLIENTE 21015-11284

	ACEPTADO	RECHAZADO	N/A	REPARAR	DESCRIPCIÓN
<b>MECÁNICO</b>					Altura 5.25 mms
CARROS	✓				
CABLES	✓				Discap.
NIVEL DE PLATAFORMA					→
CABLE DE UNIDAD	✓				Ajustar accesos ya que no hay pisos terminados se de avisa al cliente para cuando estén los pisos se ajusten
TUERCAS DE SEGURIDAD	✓				
<b>HIDRÁULICO</b>					
UNIDAD HIDRÁULICA	✓				
VÁLVULA SOLENOIDE	✓				
CIRCUITO HIDRÁULICO	✓				
CILINDROS	✓				
NIVEL DE ACEITE	✓				
<b>ESTÉTICO</b>					
ACABADOS	✓				
ETIQUETAS	✓				
PINTURA	✓				
<b>ELÉCTRICO</b>					
INTERRUPTORES DE LÍMITE	✓				
CONTROLES (BOTONERA)	✓				
LUZ DE ALERTA	X				
SENSORES DE PRESENCIA	X				
CABLE VIAJERO	X				

NOTAS Ajustar nivel de accesos ya que no hay pisos terminados y ni un nivel como tal para dejarlo a un nivel fijo. Avizado a cliente para que cuando estén sus pisos se ajuste el nivel

Jorge J.   
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA

Arg. Mario Consejo A.   
NOMBRE Y FIRMA DE RECEPCIÓN 