

REPORTE DE ENTREGA DE EQUIPO

Razon social: JAVAC CONTRUCCIONES Fecha: 07-10-2021
 Responsable de la obra: PEDRO LOPEZ # de cliente 24624-15798

Tipo de equipo: Elevador Rampa Tipo de entrega: Interna Externa # de orden de compra: Equipos entregados: Equipos pendientes: Modelo de equipo: Vigencia de garantia:

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevacion			
Estructura			
Rodamientos	✓		
Cables			
Niveles de acceso	✓		
Sistema hidraulico			
Tuberias	✓		
Conexiones	✓		
Unidad Hidraulica	✓		
Nivel de aceite	✓		
Sistema Electrico			
Operación de botoneras	✓		JUAN JUVY
Funcionamiento sensores	NA		
Elementos de iluminacion	ND		
Control de operación	✓		
Estetico			
Acabados			
Pintura	✓		
Etiquetas de seguridad	✓		

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantia es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Comentarios
 SE RECIBIÓ EQUIPO FUNCIONANDO PERO SE HACE LA OBSERVACION QUE LA TUBERIA ELECTRICA DEBE SER DE ACERO GRUESA NO DEBE SER PARED DELGADA POR SER UN EQUIPO INDUSTRIAL POR LO QUE SE SOLICITA CAMBIAR LA TUBERIA PARA RECIBIR

AL 100% TAMBIEN HAY QUE PONERLE BOROS DE NEOPRENO PORQUE AL DESENDER REALIZA UN GOLPEO QUE QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA FORMAL DE EQUIPO.

PEDRO LOPEZ
 Nombre y firma de quien entrega

JUAN JUVY
 Nombre y firma de quien recibe