


CONFIRMACION DE CLIENTE EN MEDIDAS DE PUERTA DE CABINA, PUERTA EXTERIOR Y CABINA.

Ramon Galante Clinica Leon
en línea

PDF elevador.pdf
1 página • PDF • 6 kB 1:02 p. m.

HOY



1:50 p. m. ✓

asi quedarian 1:50 p. m. ✓

El paso libre a interior de cabina seria de 1.20 ya con la puerta abierta 1:51 p. m. ✓

y de 1.27 con la puerta exterior abierta 1:51 p. m. ✓

La altura del vano en puerta exterior la manejamos standar de 2.10

The image shows a WhatsApp chat interface. At the top, the contact is identified as 'Ramon Galante Clinica Leon en línea'. A PDF document titled 'elevador.pdf' (1 page, 6 kB) is shared, with a timestamp of 1:02 p. m. A blue 'HOY' separator is visible. The main content is a technical drawing of an elevator door opening. The drawing shows a cross-section of the door frame with two dimensions: 1.25 and 1.32. The 1.25 dimension is the width of the opening with the door closed, and the 1.32 dimension is the width with the door open. The drawing is timestamped 1:50 p. m. Below the drawing, there are three green text messages: 'asi quedarian' (1:50 p. m.), 'El paso libre a interior de cabina seria de 1.20 ya con la puerta abierta' (1:51 p. m.), and 'y de 1.27 con la puerta exterior abierta' (1:51 p. m.). A final green text message at the bottom states 'La altura del vano en puerta exterior la manejamos standar de 2.10'. A search icon and a three-dot menu icon are visible in the top right corner of the chat window.



Ramon Galante Clinica Leon
en línea



y ambas puertas hoy controlarían con chapa piston, la cual se activa cuando echar a andar el equipo 1:54 p. m. ✓✓

que te parecen las medidas 1:55 p. m. ✓✓

SE VEN BIEN, ADELANTE SOLO TE CONFIRMO EL ABATIMIENTO 2:26 p. m.

Ok 2:31 p. m. ✓✓



si queda como dijimos 2:53 p. m.



Tú
CORROBORANDO, entonces queda con estas medidas ? 4:23 p. m. ✓✓

si adelante 4:28 p. m.