

## REPORTE DE ENTREGA DE RAMPAS

RAZON SOCIAL: Puertas y frigoríficos      FECHA: 13/09/23      DETERMINANTE: \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE DE OBRA: Ing. Julio César García      # DE CLIENTE: 24903      # DE SUCURSAL: 21342

### TIPO DE RAMPA:

<u>N/A</u> PZAS MINI DOCK	<u>N/A</u> PZAS MECANICA DE ANDEN	<u>20</u> PZAS HIDRAULICA DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS ESTACIONAMIENTO	<u>N/A</u> PZAS TIJERA DE ANDEN
<u>N/A</u> PZAS SELLOS DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS LAMPARA DE ANDEN		<u>40</u> PZAS TOPES DE ANDEN	<u>N/A</u> PZAS CEPILLOS DE ANDEN

# DE ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_ TOTAL DE EQUIPOS ENTREGADOS: \_\_\_\_\_ EQUIPOS PENDIENTES: \_\_\_\_\_  
 MODELO DE EQUIPO: Hidraulica 30,000 IBS      # DE SERIE: \_\_\_\_\_      VOLTAJE:  110 V     220 V  
 VIGENCIA DE GARANTÍA: \_\_\_\_\_

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
ESTRUCTURA	✓		* Se hizo instalación de 19 Niveladores hidraulicas (1 HP 30,000 IBS) con juegos de topes sencillos
RODAMIENTOS	✓		
NIVELES DE ACCESO	✓		
CABLES	✓		
<b>Sistema Hidráulico</b>			
CIRCUITO HIDRÁULICO	✓		* Queda pendiente y equipo de instalar queda a resguardo del cliente con kit de instalación
CONEXIONES	✓		
UNIDAD HIDRÁULICA	✓		* Quedan funcionando correctamente los equipos sin detalles en instalación
NIVEL DE ACEITE	✓		
<b>Sistema Eléctrico</b>			
OPERACIONES DE BOTONERAS	✓		* Se hicieron pruebas frente al cliente
CONTROL DE OPERACIÓN	✓		
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN	✓		
<b>Estético</b>			
PINTURA	✓		* Se capacita al personal para el buen uso de los equipos.
ETIQUETAS DE SEGURIDAD	✓		

\* Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS:

- Mala logística en la instalación, mucho tiempo perdido esperando la grua para la instalación.
- Considerar usar tubo de pared gruesa para instaladores del sistema eléctrico.
- Mejorar la calidad de las conexiones eléctricas del motor.

Hugo Alonso Silva A  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

sin sello  
de RTK

Ing. Julio César García  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

\* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer válida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

Ing. Roberto Mendoza