

## REPORTE DE ENTREGA DE ELEVADORES

RAZON SOCIAL: JONATHAN DURAN ROSILES  
RESPONSABLE DE OBRA: \_\_\_\_\_

FECHA: 21-NOV-29  
# DE CLIENTE: 32179

# DE SUCURSAL: 25843

### TIPO DE ELEVADOR:

HANDICAP       CREW       V2       AUTOS       CARGA       PUERTAS HIDRAULICAS  
 # DE COLUMNAS: 4 PZAS      ALTURA DE COLUMNAS: 545 MTS      VOLTAJE:  110 V       220 V       440 V      RECORRIDO DEL EQUIPO: 320 MTS  
 HP:  2       3       5       7.2       10       15       20      MODELO DE EQUIPO: CARGA 3 HP  
 # DE ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_      EQUIPOS ENTREGADOS: 1      EQUIPOS PENDIENTES: 0  
 NÚMERO DE SERIE: \_\_\_\_\_      VIGENCIA DE GARANTÍA: \_\_\_\_\_

Condición	Aceptado	Rechazado	Observaciones
<b>Sistema de elevación</b>			
ESTRUCTURA	/		
RODAMIENTOS	/		
CABLES	/		
NIVELES DE ACCESO	/		
<b>Sistema Hidráulico</b>			
TUBERIAS	/		
CONEXIONES	/		
UNIDAD HIDRAULICA	/		
NIVEL DE ACEITE	/		
<b>Sistema Eléctrico</b>			
OPERACIONES DE BOTONERAS	/		
FUNCIONAMIENTO SENSORES	/		N/A
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN	/		
CONTROL DE OPERACIÓN	/		
<b>Estético</b>			
ACABADOS	/		
PINTURAS	/		
ETIQUETAS DE SEGURIDAD	/		
<b>Dispositivos de seguridad</b>			
VALVULA PARA CAIDAS	/		
MICROS DE PUERTAS	/		
PANEL DE SEGURIDAD	/		N/A
PARO DE EMERGENCIA	/		

\*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

### COMENTARIOS:

\*Se entrega elevador funciona correctamente se realizan pruebas con peso y sin peso, se le da una explicación a cliente sobre el funcionamiento.  
 \*Se instala elevador con estructura en PTR en cal. 19 a petición de cliente cuando en la guía mecánica marcaba PTR en cal. 7

Juan Diego P. U.  
Juan Diego Ricardo Usga  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

Martín Campa  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE